

ACR- JA AHLU-SUODATTIMET

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN POISTOON

- ACR –aktiivihiilisuodattimet liuenneen radon-kaasun poistoon, suodatin poistaa myös haju ja makuvirheitä.
- AHLU –ioninvaihtimet uraanin, radiumin, lyijyn ja poloniumin poistoon. Sisältää myös elvytystä ohjaavan kellokoneiston ja suolasäiliön.

VALINTATAULUKKO

Malli	Teho [l/min]	Massaa [l]
ACR-150	6-8	14
ACR-200	10-16	26
ACR-250	16-25	61
ACR-350	29-43	103
AHLU-200	17	18
AHLU-250	34	36
AHLU-330	57	50
AHLU-370	66	75

KÄYTTÖ

Asennetaan verkostoon painesäiliön jälkeen. Veden paine tulee olla välillä 2-6 bar. Suodattimen koko valitaan päivittäisen huippukulutuksen mukaan. Sisään- ja ulostuloyhteet 3/4” sisäkierre. Suodatettaessa radioaktiivisia aineita on huomioitava suodattimen riittävä säteilynsuojaus. ACR –suodatinta ei suositella käytettäväksi vesissä, joiden mikrobiologinen laatu on huono. AHLU –suodattimet tarvitsevat pistorasian ja viemäryhteen.



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi